



STATUTÁRNÍ MĚSTO OCTAVA ÚŘAD MĚSTSKÉHO ÚŘEDU OCTAVA JH odbor výstavby a životního prostředí	Čís. dop.
Došlo: -7 -03- 2016	CUO
Č.j.: JH/015911/16/URP	UK zrak
Pod. listů: 1 ... Pol. 1	

BODY-1.txt

Podání v příloze.

Mgr. Ing. Pavel Němec, advokát
společník a jednatel společnosti
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NĚMEC s.r.o.

sídlo: Mohelnice, Okružní 271/13, PSČ: 789 85
telefon: +420605710053
e.mail: advokat@nemecpavel.cz
www.nemecpavel.cz <<http://www.nemecpavel.cz/>>

Upozornění:

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a obsah i s přílohami a kopiemi vymažte ze svého systému. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat; zvláštní ujednání nebo omezení stanovená právním předpisem tím nejsou dotčena. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NĚMEC s.r.o. ani Mgr. Ing. Pavel Němec, advokát neodpovídají za chyby či ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždění vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NĚMEC s.r.o. a Mgr. Ing. Pavel Němec, advokát vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmkoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NĚMEC s.r.o. i Mgr. Ing. Pavel Němec, advokát za nezávazné. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NĚMEC s.r.o. ani Mgr. Ing. Pavel Němec, advokát nenesou žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušování jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.

Pokud tato zpráva obsahuje obchodní sdělení, informujeme jejího adresáta, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) má možnost odmítnout další zaslání našich obchodních sdělení na výše uvedenou elektronickou adresu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu: advokat@nemecpavel.cz <<mailto:odhlasit@mafra.cz>>. Vaše e-mailová adresa tak bude vyřazena z naší databáze a nebudou vám na ni zasílány žádná další obchodní sdělení.

Mgr. Ing. Pavel Němec
advokát

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NĚMEC s.r.o.
se sídlem Okružní 271/13
789 85 Mohelnice



<http://www.nemecpavel.cz> IČ: 29451078 číslo evidence advokáta u ČAK: 10643

telefon: 605 710 053 e-mail: advokat@nemecpavel.cz depozitní účet: 43-911000247/0100 ID DS: se2gsur

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Stavební úřad (odbor výstavby a životního prostředí)
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabůvka

V Mohelnici dne 02.03.2016

K č.j.: -

Věc: Žádost o informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění
elektronicky

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o poskytnutí informací dle shora uvedeného zákona, a to formou odpovědi na níže jednotlivě uvedené otázky:

1) Je z pohledu stavebně-technických právních předpisů, podle kterých stavební úřad posuzuje parametry užívání staveb, možné, aby bylo uvnitř místnosti, užitě dne 17.12.2015 jako jednacím místnost pro zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, situované v 5. NP objektu sídla Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih/budova A na adrese Ostrava, Horní 791/3, PSČ: 700 30 (dále též "zasedací místnost zastupitelstva"), přítomno v jednom okamžiku více fyzických osob než 61?

2) Je kapacita 61 osob, uvedená v kolaudačním rozhodnutí číslo 252/2009 ze dne 02.12.2009 (dále též "kolaudační rozhodnutí"), závazným ukazatelem, který absolutně vylučuje, aby v jednom okamžiku bylo uvnitř zasedací místnosti zastupitelstva více fyzických osob než 61?

3) Kolaudační rozhodnutí, na základě kterého bylo povoleno užívání zasedací místnosti zastupitelstva, definuje na straně 2, bod 1. hodnotu maximálního užitého rovnoměrného zatížení všech užívaných prostor, tedy i dané zasedací místnosti zastupitelstva, hodnotou 3 kN/m², což v přepočtu znamená 300 kg zatížení na 1 m². Zasedací místnost zastupitelstva má plochu zhruba 240 m², takže zatížení na celou plochu může být až 72000 Kg. Teoreticky by se tedy v této zasedací místnosti mohlo shromáždit 900 občanů o váze 80 Kg každého z nich.

- Je tento výpočet správný?
- Pokud ne, v čem je nesprávný?
- Jaké je maximální přípustné zatížení dané zasedací místností, v poměru počtu kg na 1 m² plochy?

S pozdravem a přáním příjemného dne




Platný podpis
Digitálně podepsal
Mgr. Ing. Pavel Němec
DN: C=CZ, O=Mohelnice, OU=Advokátní kancelář Němec, s.r.o.,
serialNumber=32657, email=Pavel.Nemec@nemecpavel.cz
OU=Advokátní kancelář Němec, s.r.o.,
serialNumber=P324180
Datum: 04.03.2016 10:28:24

Mgr. Ing. Pavel Němec
advokát

(nar. 23.06.1976, bytem Komenského 663/4, 789 85 Mohelnice)

18.-03.-2016

1 x 22



Statutární město Ostrava
úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:
ze dne:
Č.j.: JIH/015911/16/VŽP
Sp.zn.: S-JIH/015911/16
Vyřizuje: Ing. Petr Halfar
Telefon: +420 599 430 207
Fax: +420 599 430 340
E-mail: petr.halfar@ovajih.cz

Advokátní kancelář Němec s.r.o.
se sídlem Okružní 271/13
789 85 Mohelnice
Advokát
Mgr. Ing. Pavel Němec

Datum: 18.03.2016

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti ze dne 02.03.2016, nám doručené 07.03.2016 Vám odpovídáme na jednotlivé body požadavku.

- ad 1) Na stavbu „Rekonstrukce části budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih bylo stavebním úřadem vydáno na základě zpracované projektové dokumentace (PD) kolaudační rozhodnutí č. 252/2009 ze dne 02.12.2009, které nabylo právní moc dne 22.12.2009.
Toto bylo vydáno, na základě projekční kanceláří zpracované (v r. 2005) a ověřené PD, ve které se mimo jiné uvádí:
„Do rekonstruovaného 5 N.P. budou situovány zasedací místnosti - bude zde umístěn velký zasedací sál, jehož kapacita stanovená projektantem je 61 osob a 3 menší zasedací místnosti – dle projektu pro 23, 25 a 22 osob.“ Toliko citace z PD. V zastoupení investora (MO Ostrava-Jih) zakázku až po kolaudaci realizoval náš „odbor investiční“, který následně provoz, včetně dokumentace předal našemu „odboru bytového a ostatního hospodářství“, který tyto prostory provozuje dodnes.
Dané kolaudační rozhodnutí je nutno tedy dodržovat a rovněž projektem stanovený počet osob.
- ad 2) Stavební úřad musí vycházet ze zpracované a platné PD a žádnému z referentů nepřísluší na této nic měnit, ani zkreslovat. Proto mohu jen konstatovat, že se vycházelo přesně z údajů zde vedených. Další je již zodpovězeno v bodě prvním.
- ad 3) Stavební úřad nepřepočítává žádné hodnoty ani údaje projektanta – statika z PD, neboť není k takovéto činnosti oprávněn. Nějaké maximální užitné rovnoměrné normové zatížení určené normou (zde 3 kN/m²), pak pravděpodobně slouží projektantovi – statikovi pro jeho výpočty v rámci statického posouzení příslušných konstrukcí. Opět stavebnímu úřadu nepřísluší tento postup nějak kontrolovat, ani zpochybňovat.
Proto byl dodržen postup dle platných předpisů daný zejména zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Toto je tedy odpověď k bodu 3 Vaší žádosti.

S pozdravem



Ing. Petr Halfar
vedoucí odboru výstavby a ŽP